

Нормативы водоотведения по составу сточных вод
для абонентов ООО «Амурские коммунальные системы»

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив состава сточных вод, мг/дм ³
1	Взвешенные вещества	300
2	Фосфор фосфатов	9,32
3	Азот аммонийный	52,1
4	Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) (по «Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии»)	2,28
5	БПК 5	351,7
6	Железо (по «Железо Fe»)	3,7
7	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	4,18
8	Фенол, гидроксибензол (по «Фенол, гидроксибензол, Карболовая кислота C ₆ H ₆ O»)	0,06860
9	Цинк (по «Цинк Zn»)	0,076
10	Кадмий	0,013
11	Свинец	0,02
12	Ртуть	0,0001
13	Алюминий (по «Алюминий Al»)	0,6245
14	Медь (по «Медь Cu»)	0,021
15	НСПАВ (Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества), (по «ОП- 10»)	2,80
16	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	0,567
17	Олово	1,8117
18	Молибден	0,02
19	Мышьяк	0,05
20	ХПК	1484,60